



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ по г. Аргун

366600, ул. Пишевинов. б.ч. г. Аргун ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 78/ 1/58

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующая МБДОУ «Звездочка №3» г. Аргун Магомадова Х.Р.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

г. Аргун

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по г. Аргун по пожарному надзору № 78 от « 06 » 05 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с ч. 10 мин. «08» 05 2016г. по 15 ч. 00 мин. «08» 05 2019г.

проведена проверка *государственным инспектором г. Аргун*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

по пожарному надзору майор внутренней службы *Бачаевым И.И.*

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с *завхозом по АХЧ Барзукеев Х.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:


№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.	Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. (п. 21 ППР в РФ)	03.09.2019г	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">МБДОУ ЧЕЧЕНСКИЙ САД №3 "ЗВЕЗДОЧКА" г. АРГУН Вх. № <u>05</u> <u>08</u> " <u>05</u> <u>2019</u> г.</div>
2.	На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение	03.09.2019г	

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Аргун по пожарному надзору
майор внутренней службы



И. И. Бачаев

« 08 » 05 2019г.



получил:

заведующая детсада «Звездочка №3» Магомадова Х.Р
(должность, фамилия, инициалы)

« 08 » 05 2019г.

ПРОТОКОЛ № 79
об административном правонарушении

« 07 » 05 2019г.

г. Аргун

место составления: город, село, район.

Я, государственный инспектор г. Аргун по пожарному надзору

майор внутренней службы И.И. Бачаев

должность, Ф.И.О.

руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что должностного лица

1. Фамилия, Имя, Отчество *Магомадова Хадиджат Разамбековна*

2. Дата и место рождения *03.08.1993г. г. Аргун ЧР*

3. Адрес место жительства *г. Аргун, ул. Виноградная, д. 22*

4. Место работы *«Детсад «Звездочка №3»*

5. Занимаемая должность *Заведующая*

6. Заработная плата *4.824 р.*

указать размер заработной платы, стипендии, пенсии и т.д.

7. Документ, удостоверяющий личность *паспорт 96 11 308977*

указать наименование документа и его номер

выданный « 24 » 08 2011г. *УФМС России по ЧР г. Аргун*

наименование организации, выдавшей документ

8. Привлекалась к административной ответственности *нет* « » 20 г.
(да, нет) (указать дату)

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены

« 07 » 05 2019г. в « 10 » час « 00 » мин *по адресу: г. Аргун, ул. Гагарина №10а*

на территории в здании и помещениях МБДОУ «Звездочка» №3

указать место, совершения административного правонарушения наименование объекта и его адрес

нарушила обязательные требования пожарной безопасности, установленные Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) (утверждены, приказом МЧС России № 390 от 25.05.2012 г.,

а именно:

- не проведена проверка качества огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки.

(Основание: п. 21 ППР в РФ)

- не установлено ограждение на кровле крыши, с поручными высотой, не менее 1,2 метра. СНиП 31-01 -2003 п.8.3

За что предусмотрена административная ответственность по **части 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Мне *Магомадовой Х. Р.* разъяснены мои права и обязанности,

Ф.И.О. лица, в отношении которого составлен протокол

предусмотренные ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 51 Конституции Российской Федерации и я извещён о месте и времени рассмотрения дела.

Я уведомлена о том, что в случае моей неявки и не поступления от меня ходатайства об отложении рассмотрения дела, оно будет рассмотрено в моё отсутствие.

« 07 » 05 2019г.

Хасеев
подпись лица, в отношении которого составлен протокол

Магомадова Х.Р.
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58

о назначении административного наказания

« 08 » 05 2017г.

г. Аргун

место рассмотрения: город, село, район.

Я, государственный инспектор г. Аргун по пожарному надзору
майор внутренней службы Бачаев И.И.

должность,

в соответствии со ст.23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрев протоколы от 05.05.2019 года № 78, и материалы дела в отношении Магомадова Хадиджат Разамбековна

(фамилия, имя, отчество)

проживающего г. Аргун, ул. Виноградная №22,

указывается адрес места жительства

работающей МБДОУ «Звездочка №3» г. Аргун

наименование организации

в качестве заведующая

занимаемая должность

привлекалась к административной ответственности нет « » 200 г.
(да, нет) (указать дату)

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены

Установила, что гражданка Магомадова Х.Р.

фамилия, имя, отчество

«07 » 05 2019г. в « 10 » час « 00 » мин в МБДОУ «Звездочка №3» по адресу: г. Аргун, ул. Гагарина №10а нарушила обязательные, обязательные требования пожарной

место совершения административного правонарушения, наименование организации, ее юридический адрес

безопасности, установленные Правилами противопожарного режима

в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта назначение этажность тепло, водо и электроснабжение и т. д. имеющая отношение к делу,

в Российской Федерации (ППР) (утверждены, приказом МЧС России № 390 от 25.05.2012 г.,

а именно: не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии (Основание: п.6 ППР в РФ)

- на объекте отсутствуют исправные электрические фонари из расчета 1 фонарь на 50
- на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности. (Основание: п.33 ППР в РФ)
- не установлено ограждение на кровле крыши, с поручными высотой, не менее 1,2 метра. СНиП 31-01 -2003 п.8.3

За что предусмотрена административная ответственность по **части 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

- в МБДОУ «Звездочка №3», частично, отсутствуют электрические лампы накаливания и люминесцентные лампы в помещениях не закрыты защитными плафонами, предусмотренными конструкцией светильников в нарушение. (Основание: п.108 ППР в РФ)
- На территории техникума пожарный щит не доукомплектован немеханизированными пожарными инструментами (ведрами) согласно приложению № 6. (Основание – п.482 ППР);
- В (в коридоре) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеивателя), предусмотренный конструкцией светильника. (ППР п.42);

Гр. Магомадова Х.Р. на рассмотрение дела об административном правонарушении


(ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство по делу)

(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещен ли в установленном порядке)

На основании изложенного, руководствуясь правилом ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в отношении заведующей МБДОУ «Звездочка №3» г. Аргун, Магомадовой Х.Р., по выявленным нарушениям составлен протокол по ст. 20.4.ч. 1. КоАП РФ. Предписывающего то, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за

Государственный инспектор
г. Аргун по пожарному надзору майор
внутренней службы



И.И.Бачаев

ф. и. о.

Копию постановления получил: «18» 05 2019г.

А.А.Мамадова Х.Р.

по которому ведется производство по делу.

Постановление вступает в законную силу « 18 »

2019г.

Копия постановления направлена _____

дата № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № _____ от « ____ » _____ 2019г. исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)